LEGENDE

UNITE A : ZONE APTE A UN EPANDAGE SOUTERRAIN

UNITE	AMENAGEMENT DE LA PARCELLE	CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES
A2	Transfert d'épandage à faible profondeur (< 0,6 m) sous 1 m de sol non perméable ou (< 0,4 m) épandage (50 m² pour un F5 et 35 m²pour un F4)	Sols bonnes qualités Sains et homogènes

UNITE B: ZONE NECESSITANT UN FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE

UNITE	AMENAGEMENT DU FILTRE A SABLE	CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES
B	Filtre à sable vertical non drainé 35 m2 pour un F5 (5 m² sont à ajouter par pièce supplémentaire)	Sols minces sur craie

UNITE C : ZONE NECESSITANT DES LITS FILTRANTS DRAINES

UNITE	TECHNIQUES DE DISPOSITION	CARACTERISTIQUES PEDOLOGIQUES
C0	Le filtrage drainé sous excavation à ciel ouvert sous les contraintes de l'habitat (pour un F5 : 35 m² et 5 m² drainé supp.)	Sols agricoles: à gleies Hydromorphie des 50 cm
C2	Tertre d'infiltration (pour un F5 : 25m² au sommet 65 à 80 m² à la base)	Sols alluviomorphes hydromorphes

- DIRECTION DE L'EAU VERS LA RIVIERE
- TRAITEMENT DES EFFLUENTS
- ZONE ACTUELLEMENT DESSERVIE PAR UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- LIMITE COMMUNALE

P1

P2

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Méry-sur-Oise, Mériel, Auvers-sur-Oise et Frépillon

Commune d'Auvers-sur-Oise

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Aptitude des sols vis-à-vis de l'assainissement non collectif

		Référence du plan	Indice
Numéro d'affaire:	29677	03	01
Echelle:	1/3000		
Phase:	1		
nom du fichier :	sur CD-Rom	Localisation du dessin dans l'ensemble du projet	
type de repère altimétrique :	NGF	CLICHE DIGITAL FIRMA CONTRACTOR AERIEN ATLAS DATA INFORMATIQUE	
type de repère planimétrique:	xy		

SOGETI Ingénierie
ISO 9001 - 14001

Siège social :
387, rue des Champs B.P. 47 - 76801 - Saint-ETIENNE-DU-ROUVRAY Cedex
Tél : 02.35.67.30.00 - Fax : 02.35.38.84.44
www.sogeti-ing.fr
Agences :
CAEN - COMPIEGNE - ELBEUF - LILLEBONNE D'ASCQ
Antennes :
ALENCON - ORLEANS - LE HAVRE

INDICE	OBJET DE L'INDICE	DATE	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
01	Création	Juillet 2010	G. LUCAS	CLERIOUX
02				
03				
04				
05				